

一般取扱所(充てん施設)点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
	保 安 距 離	保安物件新設等の有無	目視(該当物件のある場合は実測)		
		代替借置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
	保 有 空 地	許可外物件の存置の有無	目視		
		代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否	目視(機能の適否については作動確認)		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
	階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
	地 盤 面	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
	ためます、排水溝、油分離装置	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
充 て ん 設 備	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	充てん口(フィルター、ストレーナーを含む)	漏えいの有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	計量装置(流量計、秤量計、液面計等)	機能の適否	目視		
		漏えいの有無	目視		
		損傷の有無	目視		
取付部のゆるみ等の有無		目視			
作動、指示状況の適否		目視			
ア - ス	制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験			
	断線の有無	目視			
	取付部のゆるみ等の有無	目視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視			
	固定状況の適否	目視			
	機能の適否	作動確認			

配 管 等	配 管	漏えいの有無	目視			
		変形、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視(著しい腐食が認められた箇所は計器による肉厚測定)			
		地盤面との離隔状況	目視			
	フランジ、バルブ等	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知			
		損傷の有無	目視			
		バルブ開閉機能の適否	手動確認			
		フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
	ラック、サポート	変形、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
	配管ピット	亀裂、損傷等の有無	目視			
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視			
ポ ン プ 設 備 等	ポンプ(電動機等を含む)	漏えいの有無	目視			
		変形、損傷の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト			
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			
		流量及び圧力の適否	目視			
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
		ア - ス	断線の有無	目視		
	取付部のゆるみ等の有無		目視			
	接地抵抗値の適否		接地抵抗計による測定			
	配電盤、遮断器(スイッチを含む)コンセント、配線等		変形、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認			
照 明 機 器 及 び そ の 他 の 電 気 機 器	損傷の有無	目視				
	配線結合部のゆるみ等の有無	目視				
	固定状況の適否	目視				
	機能の適否	目視及び作動確認				
ア - ス	断線の有無	目視				
	取付部のゆるみ等の有無	目視				
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定				
制 御 装 置 等	制御系計器の損傷の有無	目視				
	制御盤の固定状況の適否	目視				
	制御系の機能の適否	作動確認又はシーケンス試験による				
	監視設備の機能の適否	作動確認				
	警報設備の機能の適否	作動確認				

避 雷 設 備	突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視		
	避雷導線の断線及び壁体等の接触の有無	目視		
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
標 識 、 掲 示 板	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視	
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による		
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による		
	自動火災報知設備以外の警報設備	損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
そ の 他				