

## ハロゲン化物消火設備点検表

| 点 検 項 目         |             | 点 検 内 容                    | 点 検 方 法       | 点検結果   | 措置年月日<br>及び措置内容 |  |
|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|--------|-----------------|--|
| ハロゲン化物消火薬剤貯蔵容器等 | 消火薬剤貯蔵容器    | 設置状況の適否                    | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 | 消火薬剤        | 量の適否                       | 目視、重量計測等による確認 |        |                 |  |
|                 |             | 内圧力の適否                     | 圧力計による        |        |                 |  |
|                 | 蓄 容 器 弁     | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 腐食（作動封板）の有無                | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 開閉状況の適否                    | 目視            |        |                 |  |
|                 | 容器弁開放装置     | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 腐食の有無                      | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 機能の適否                      | 作動確認          |        |                 |  |
|                 | 放 出 弁       | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 腐食の有無                      | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 開閉状況の適否                    | 目視            |        |                 |  |
|                 | 安 全 装 置     | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 腐食の有無                      | 目視            |        |                 |  |
|                 | 液 面 計       | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 | 加 圧 式       | 容 器                        | 設置状況の適否       | 目視     |                 |  |
|                 |             |                            | 変形、損傷等の有無     | 目視     |                 |  |
|                 |             | ガ ス 量                      | 量の適否(内圧力)     | 圧力計による |                 |  |
|                 |             | 容 器 弁                      | 変形、損傷等の有無     | 目視     |                 |  |
| 腐食(作動封板)の有無     |             |                            | 目視            |        |                 |  |
| 開閉状況の適否         |             |                            | 目視            |        |                 |  |
| 容器弁開放装置         |             | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 腐食の有無                      | 目視            |        |                 |  |
|                 | 機能の適否       | 作動確認                       |               |        |                 |  |
| 圧力調整器           | 変形、損傷等の有無   | 目視                         |               |        |                 |  |
|                 | 機能の適否       | 作動確認                       |               |        |                 |  |
| 起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容 器         | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | ガス量の適否                     | 重量計測等による確認    |        |                 |  |
|                 | 容 器 弁       | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 腐食（作動封板）の有無                | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 開閉状況の適否                    | 目視            |        |                 |  |
|                 | 容器弁開放装置     | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 腐食の有無                      | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 機能の適否                      | 作動確認          |        |                 |  |
|                 | 操 作 管       | 変形、損傷等の有無                  | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 腐食の有無                      | 目視            |        |                 |  |
| 選 択 弁           | 変形、損傷等の有無   | 目視                         |               |        |                 |  |
|                 | 開閉状況及び機能の適否 | 作動確認                       |               |        |                 |  |
| 起 動 装 置         | 手動起動装置      | 操作部周囲の障害物の有無               | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視            |        |                 |  |
|                 |             | 機能の適否                      | 作動確認          |        |                 |  |

|           |                 |                  |           |      |  |  |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|------|--|--|
| (起動装置)    | 自動起動装置          | 火災感知装置           | 変形、損傷等の有無 | 目視   |  |  |
|           |                 |                  | 感知障害の有無   | 目視   |  |  |
|           |                 | 自動、手動切替装置        | 変形、損傷等の有無 | 目視   |  |  |
|           |                 |                  | 機能の適否     | 作動確認 |  |  |
| 警報装置      |                 | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 機能の適否            | 作動確認      |      |  |  |
| 圧力スイッチ    |                 | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 機能の適否            | 作動確認      |      |  |  |
| 制御装置      | 制御盤             | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 操作管理上の支障の有無      | 目視        |      |  |  |
|           | 電源電圧            | 電圧の指示状況          | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 電源灯の点灯状況         | 目視        |      |  |  |
|           | スイッチ類           | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 端子のゆるみ、脱落等の有無    | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 開閉状態             | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 機能の適否            | 作動確認      |      |  |  |
|           | ヒューズ類           | 損傷、溶断等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 種類、容量の適否         | 目視        |      |  |  |
|           | 継電部             | 端子のゆるみ、脱落等の有無    | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 接点の焼損等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 機能の適否            | 作動確認      |      |  |  |
|           | 結線接続            | ゆるみ、脱落等の有無       | 目視        |      |  |  |
| 被覆の損傷等の有無 |                 | 目視               |           |      |  |  |
| 配管等       | 配管              | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 腐食の有無            | 目視        |      |  |  |
|           | 逆止弁             | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 取付け方向の適否         | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 機能の適否            | 作動確認      |      |  |  |
|           | 破壊版、安全装置        | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 腐食の有無            | 目視        |      |  |  |
|           | バルブ類            | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
| 開閉状況の適否   |                 | 手動確認             |           |      |  |  |
| 放出標示灯     |                 | 損傷等の有無           | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 点灯の状況            | 目視        |      |  |  |
| 噴射ヘッド     |                 | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 腐食の有無            | 目視        |      |  |  |
| ノズル等      | ホース、ホースリール及びノズル | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 腐食の有無            | 目視        |      |  |  |
|           | ノズル開閉弁          | 変形、損傷等の有無        | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 機能の適否            | 作動確認      |      |  |  |
| 予備動力源     |                 | 損傷の有無            | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 切替の適否            | 目視        |      |  |  |
|           |                 | 容量の適否            | 目視        |      |  |  |
| その他       |                 |                  |           |      |  |  |